

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer: DOP-0014/17

**Produkttyp:**

Niederspannungs-Stromkabel  
**EAYY 0,6/1 kV**

1÷5 x 4÷500 mm<sup>2</sup>;  
 HD 603 S1/A3:2009; ÖVE E 8200-603:2011

**Hersteller:**

**TTkabeli d.o.o.**  
 Knešpolje b.b.  
 88220 Široki Brijeg, Bosnia and Herzegovina

**Konformität zu  
 Rechtsvorschriften der EU:**

**CPR - Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen  
 Parlaments und des Rates**

**Name und Kennnummer  
 der notifizierten Stelle:**

EZÚ - elektrotechnický zkušební ústav; NB 1014

**Test Berichtsnummer:**

700568-01/10

**Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale:	Leistung:	Harmonisierte technische Spezifikation:
Brandverhalten	<b>Eca</b>	EN 50575:2014+A1:2016

**AVCP system:**

3

**Diese Erklärung der Leistungen erfolgt in der alleinigen Verantwortung des Herstellers.**

Unterzeichnet für und im Auftrag der  
 Hersteller von:  
 Antonio Elez, Technical director

**ttkabeli** <sup>®</sup>  
 d.o.o. Široki Brijeg

Široki Brijeg:  
 20.3.2017.