

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer: DOP-0002/17

**Produkttyp:**

Niederspannungs-Stromkabel  
NYY 0,6/1 kV

1÷5 x 4÷500 mm<sup>2</sup>;  
HD 603 S1/A3:2009; VDE 0276-603

**Hersteller:**

TTkabeli d.o.o.  
Knešpolje b.b.  
88220 Široki Brijeg, Bosnia and Herzegowina

**Konformität zu  
Rechtsvorschriften der EU:**

CPR - Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen  
Parlaments und des Rates

**Name und Kennnummer  
der notifizierten Stelle:**

EZÚ - elektrotechnický zkušební ústav; NB 1014

**Test Berichtsnummer:**

605678-01/03

**Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale:	Leistung:	Harmonisierte technische Spezifikation:
Brandverhalten	E <sub>ca</sub>	EN 50575:2014+A1:2016

**AVCP system:**

3

Diese Erklärung der Leistungen erfolgt in der alleinigen Verantwortung des Herstellers.

Unterzeichnet für und im Auftrag der  
Hersteller von:  
Antonio Elez, Technical director



tt kabeli ©  
d.o.o. Široki Brijeg

Široki Brijeg:  
13.1.2017.